

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уфимскому району
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Башкортостан**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Уфа, ул. Караидельская, 48,
каб. 11

(место составления акта)

“ 20 ” июля 20 18 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 62

По адресу/адресам: Республика Башкортостан, Уфимский район, Кармасанский сельский совет
(с. Кармасан, с. Асанова, д. Юлушево)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Уфимского района
по пожарному надзору от 31.05.2018 № 62 Салимова Р.С.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта защиты администрации сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального
района Уфимский район Республики Башкортостан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 04 ” июля 20 18 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

20 июля 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: два рабочих дня (04.07.2018, 20.07.2018) / 2 ч.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Уфимскому
району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) : (заполняется при
проведении выездной проверки) уведомлен(а) 31.05.2018 г.

ознакомлен(а) 20.07.2018 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

--

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: заместитель главного государственного инспектора
Уфимского района по пожарному надзору Галлямов Фидан Ривлинович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: И.О главы администрации сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан Исламова Люция Вахитовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Сведения о юридических лицах и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершенное нарушение
1	2	3	4
1.	Определить фактический расход воды не предоставляется возможным (недостаточное давление воды в системе), с Кармасан на перекресте ул. Первомайская, ул. Российская	П. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	ООО «Стройресурсы»
2.	Расход воды на наружное пожаротушение в с. Кармасан ул.Советская напротив дома №2 менее требуемого (фактический от 4,66 л.с.)	ст. 4, 68 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности «Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1».	ООО «Стройресурсы»
3.	Расход воды на наружное пожаротушение в с. Асанова ул.Набережная, напротив дома №11 менее требуемого (фактический от 4,38 л.с.)	ст. 4, 68 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности «Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1».	ООО «Стройресурсы»
4.	Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.6 СП 8.13130.2009 Системы	<u>И.О главы администрации сельского</u>

	<p>сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью зданий, сооружения или его части не менее чем от одного гидранта с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более 200 м</p>	<p>противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности «...Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п 9.11, по дорогам с твердым покрытием».</p>	<p><u>поселения Кармасанский сельсовет муниципального района Уфимский Республики Башкортостан Исламова Люция Вахитовна</u></p>
5.	<p>Пожарные гидранты размещены на расстоянии более 2,5 м от края проезжей части</p>	<p>ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.6 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности «Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части».</p>	<p><u>И.О главы администрации сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального района Уфимский Республики Башкортостан Исламова Люция Вахитовна</u></p>
6.	<p>Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, не имеют подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года (кроме с.Юлушево)</p>	<p>ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 9.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности «Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года». п. 78. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)</p>	<p><u>И.О главы администрации сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального района Уфимский Республики Башкортостан Исламова Люция Вахитовна</u></p>
7.	<p>На территории поселений, не обеспечено наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре</p>	<p>п. 16. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан</p>	<p><u>И.О главы администрации сельского поселения Кармасанский сельсовет</u></p>

		обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	муниципальное о _____ района Уфимский район Республики Башкортостан Исламова Люция Вахитовна
8.	Не обеспечено социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.	ст. 6 п. 4. № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего Федерального закона. Ст. 63 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: ... 9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.	И.О главы администрации сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального о _____ района Уфимский район Республики Башкортостан Исламова Люция Вахитовна
9.	в планах и программах развития территории не разработаны и не осуществлены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования объектов муниципальной собственности	ст. 6 п. 4. № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; «Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего Федерального закона». Ст. 63 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; ...	И.О главы администрации сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального о _____ района Уфимский район Республики Башкортостан Исламова Люция Вахитовна
10.	Не обеспечено оснащение территорий общего пользования первичными	Ст. 19. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности К полномочиям органов местного	И.О главы администрации сельского поселения Кармасанский

	<p>средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем</p>	<p>самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:</p> <p>оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;</p>	<p><u>сельсовет</u> <u>муниципальног</u> <u>о _____ района</u> <u>Уфимский</u> <u>район</u> <u>Республики</u> <u>Башкортостан</u> <u>Исламова</u> <u>Люция</u> <u>Вахитовна</u></p>
11.	<p>Не обеспечено включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов</p>	<p>Ст. 19. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"</p> <p>Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности</p> <p>К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:</p> <p>включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;</p>	<p><u>И.О главы</u> <u>администрации</u> <u>сельского</u> <u>поселения</u> <u>Кармасанский</u> <u>сельсовет</u> <u>муниципальног</u> <u>о _____ района</u> <u>Уфимский</u> <u>район</u> <u>Республики</u> <u>Башкортостан</u> <u>Исламова</u> <u>Люция</u> <u>Вахитовна</u></p>
12.	<p>Не обеспечено проведение противопожарной пропаганды через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения</p>	<p>Ст. 25. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"</p> <p>«Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности»</p>	<p><u>И.О главы</u> <u>администрации</u> <u>сельского</u> <u>поселения</u> <u>Кармасанский</u> <u>сельсовет</u> <u>муниципальног</u> <u>о _____ района</u> <u>Уфимский</u> <u>район</u> <u>Республики</u> <u>Башкортостан</u> <u>Исламова</u> <u>Люция</u> <u>Вахитовна</u></p>

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)



_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

_____ (подпись)

Ф.Р. Галлямов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
И.О главы администрации сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан _____ Исламова Люция Вахитовна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 20 ” июля 20 18 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧ России по Республике Башкортостан 8 (347)233-99-99